Plinovodi
Povezani z energijo

05-01-2022

Plinovodi d.o.o.
Cesta Ljubljanske brigade 11b
p.p. 3720, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 58 20 700,
F: +386 1 58 20 701
IBAN: SI56 0310 0100 2465 515, SKB d.d., Ljubljana
IBAN: SI56 0292 3025 4424 156, NLB d.d., Ljubljana
ID za DDV: SI31378285

Datum: 30.12.2021

Znak: S21-670/P-NG/RKP

Geodetski zavod Celje d.o.o.
Ulica XIV divizije 10

3000 Celje

Zadeva: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Ureditev komasacijskega območja Pekre - Studenci - **mnenje**

V zvezi z vašo vlogo z dne 9.12.2021, ki smo jo prejeli dne 9.12.2021 in predloženimi prilogami (IDZ, december 2021, izdelal Geodetski zavod Celje d.o.o.) ugotavljamo, da se na komasacijskem območju nahaja obstoječ prenosni plinovod MB-20000, MRP Maribor - MRP Ruše (premer 100 mm, tlak 10 bar) v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina.

Na komasacijskem območju so načrtovana naslednja agromelioracijska dela:

1. Zahtevne agromelioracije:
   - Ureditev novih poljskih poti
2. Nezahtevne agromelioracije:
   - Ureditev obstoječih poljskih poti
   - Odstranitev obstoječih poljskih poti
   - Krčenje drevesne zarasti in grmičevja
   - Izravnava zemljišča
   - Nasipavanje rodovitne zemlje

V varovalnem pasu plinovoda MB-20000 je od navedenih agromelioracijskih del načrtovana le ureditev nove poljske poti UNP-1 in sicer na oddaljenosti ca. 50 m.

Glede na navedeno so predvidene Ureditve komasacijskega območja Pekre - Studenci, z agromelioracijskimi deli, investitorja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, s stališča varovanja energetske infrastrukture za prenos zemeljskega plina, ustrezne, **zato se izdaja pozitivno mnenje.**

V slučaju izvedbe dodatnih agromelioracijskih del v varovalnem pasu prenosnega plinovoda MB-20000 je potrebno za ta dela pridobiti novo soglasje družbe plinovodi.

Obveščamo vas, da je potrebno pri postopku komasacije upoštevati 476. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 175/20 - ZIUOPDVE, 121/21 - ZSROVE) za vse obstoječe in načrtovane prenosne plinovode.

Za vse potrebne podatke o obstoječi energetski infrastrukturi za prenos zemeljskega plina se lahko obrnete na g. Levičnika (01/58-20-785).

Najmanj 10 dni pred pričetkom geodetskih del je potrebno o tem obvestiti družbo Plinovodi d.o.o. (g. Toni Levičnik, 01/5820 785).

Pripravil
Niko Grbec, dipl. inž. str.

Vodja Službe za investicije
Samo Popek, univ. dipl. inž. str.

Plinovodi d.o.o.